


VKF Brandschutzanwendung Nr. 23250

Gruppe 122	Wärmedämmplatten und -matten	
Gesuchsteller	Paroc Oy Ab Läkkisepäntie 23 P.O. Box 27 00621 Helsinki Finland	
Hersteller	Paroc Oy Ab 00621 Helsinki Finland	
Produkt	PAROC PRO SLAB 60	
Beschrieb	Mineralwolle, RD=60kg/m ³ , D=30-150mm	
Anwendung	RF1	
Unterlagen	MPA BAU, Hannover: Prüfbericht '084230.3-Re' (05.12.2008), Prüfbericht '084231.3-Re' (09.12.2008), Klassifizierungsbericht '120978' (04.04.2012); VTT Expert Services Ltd: CE Konformitätszertifikat '0809-CPD-0690' (21.04.2011)	
Prüfbestimmungen	EN ISO 1182, EN ISO 1716	
Beurteilung	Klassifizierung:	A1
Gültigkeitsdauer	31.12.2017	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ausstelldatum	01.01.2015	
Ersetzt Anerkennung vom	21.09.2012	



Binz




Rappo



Attestation d'utilisation AEAI n° 23250

Gruppe 122	Plaques et nattes d'isolation thermique	
Requérant	Paroc Oy Ab Läkkisepäntie 23 P.O. Box 27 00621 Helsinki Finland	
Fabricant	Paroc Oy Ab 00621 Helsinki Finland	
Produit	PAROC PRO SLAB 60	
Description	Laine minérale, PS=60kg/m3, E=30-150mm	
Utilisation	RF1	
Documentation	MPA BAU, Hannover: Prüfbericht '084230.3-Re' (05.12.2008), Prüfbericht '084231.3-Re' (09.12.2008), Klassifizierungsbericht '120978' (04.04.2012); VTT Expert Services Ltd: CE Konformitätszertifikat '0809-CPD-0690' (21.04.2011)	
Conditions d'essai	EN ISO 1182, EN ISO 1716	
Appréciation	Classification:	A1
Durée de validité	31.12.2017	Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie
Date d'édition	01.01.2015	
Remplace l'attestation du	21.09.2012	



Binz



Rappo

