

ZERTIFIKAT

Zertifikatinhaber	Paroc Group Oy PO Box 240 00181 HELSINKI FINNLAND
Herstellwerk	Werk T
Produkt	Wärmedämmstoffe für die technische Gebäudeausrüstung und betriebstechnische Anlagen in der Industrie
Typ, Modell	PAROC Pro Section 100 PAROC Pro Lock 100
Prüfgrundlage(n)	DIN EN 14303:2013-04 DIN EN 13172:2012-04 Dämmstoffe für betriebstechnische Anlagen - VDI scheme rules (2011-04)
Konformitätszeichen	
Registernummer	6V032
Gültig bis	2016-05-31
Nutzungsrecht	Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registernummer. Weitere Angaben siehe Anhang.

ANHANG

Seite 1 von 1

Zertifikat	6V032 von 2014-12-22
Technische Angaben	Bezeichnungsschlüssel: MW EN 14303-T8/T9-ST(+)640-WS1-CL10 Güteüberwacht nach VDI 2055: - Wärmeleitfähigkeit in Abhängigkeit der Temperatur - obere Anwendungsgrenztemperatur - AS-Qualität - hydrophobe Eigenschaften - Dämmstoffkennziffer
Prüflaboratorium/ Überwachungsstelle	FIW Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V. München Lochhamer Schlag 4 82166 Gräfelfing
Prüfbericht(e)	Ü2.013.0-06/13 von 2013-09-26 Ü2.013.0-02/14 von 2014-11-21
Datenblatt	siehe Datenblatt PAROC Pro Section 100 (Stand: 06/2014) zur o. g. Registernummer unter www.dincertco.de
Überwachungsvertrag/ Nutzungsvertrag	U2.013/08

