

ZERTIFIKAT

Zertifikatinhaber Paroc Group Oy
PO Box 240
00181 HELSINKI
FINNLAND

Herstellwerk Werk T

Produkt Wärmedämmstoffe für die technische Gebäudeausrüstung und betriebstechnische Anlagen in der Industrie

Typ, Modell PAROC Pro Lamella Mat AluCoat

Prüfgrundlage(n) DIN EN 14303:2013-04
DIN EN 13172:2012-04
Dämmstoffe für betriebstechnische Anlagen - VDI Programmregeln (2011-04)

Konformitätszeichen



Registernummer 6V067

Gültig bis 2019-08-31

Nutzungsrecht Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registernummer.

Weitere Angaben siehe Anhang.



ANHANG

Seite 1 von 1

Zertifikat	6V067 von 2015-02-26
Technische Angaben	Bezeichnungsschlüssel: MW EN 14303-T4-ST(+)500-WS1-MV2-CL10 Güteüberwacht nach VDI 2055: - Wärmeleitfähigkeit in Abhängigkeit der Temperatur - obere Anwendungsgrenztemperatur - AS-Qualität - hydrophobe Eigenschaften - Dämmstoffkennziffer
Prüflaboratorium/ Überwachungsstelle	FIW Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V. München Lochhamer Schlag 4 82166 Gräfelfing
Prüfbericht(e)	Ü2.013.0-05/14 von 2014-12-18 Auditbericht von 2015-01-13
Datenblatt	siehe Datenblatt PAROC Pro Lamella Mat AluCoat (Stand: 06/2014) zur o. g. Registernummer unter www.dincertco.de
Überwachungsvertrag/ Nutzungsvertrag	U2.013/08

